

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 17 janvier 2020

MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
 COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS
 2 TER rue Faillot
 BP 58
 89010 AUXERRE CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
 l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00112901		Prélevé le : mardi 14 janvier 2020 à 09h55
Unité de gestion		0202	COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS	par : JULIE VEZIANO
Installation	UDI	000513	ESCOLIVES BOURG	Type visite : AUD1
Point de surveillance	P	0000000513	CENTRE BOURG	Type d'eau: T
Localisation exacte			8 RUE ABBÉ GRÉGOIRE	Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET
Commune			ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE	

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : NO3

Code SISE de l'analyse : 00112395

Référence laboratoire : LSE2001-21239

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	56,3 mg/L	50,00	
-------------------	-----------	-------	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112901)

L'eau distribuée est non conforme vis à vis de la concentration en nitrates qui dépasse la norme de 50 mg/l. Dans l'immédiat, la population doit être informée et plus particulièrement les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois pour lesquels la consommation doit être proscrite.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,


Bruno BARDOS