

**Préfecture de l'Yonne**  
**ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne**

**Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine**



Bulletin édité le 24 octobre 2025

**Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS**

**Exploitant: SUEZ EAU FRANCE**

Date prélèvement et mesures de terrain : 15 octobre 2025 à 08h43.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

COMMUNAUTE AUXERROISE SUD - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: CENTRE CHAMPS - CHAMPS-SUR-YONNE

Localisation exacte du prélèvement: ATELIER MUNICIPAL ROB EXT

Code du point de surveillance: 0000000697

Code installation: 000697

Numéro de prélèvement: **00137022**

**Conclusion sanitaire de l'ARS :**

Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

|                            |           |       | Références de qualité |      | Limites de qualités |      |
|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|------|---------------------|------|
|                            |           |       | Mini                  | Maxi | Mini                | Maxi |
|                            | Résultats | Unité |                       |      |                     |      |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS |           |       |                       |      |                     |      |
| Chlorothalonil R471811     | 0,956     | µg/L  |                       |      |                     |      |