

Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne
Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Date prélèvement et mesures de terrain : 10 mars 2026 à 10h03

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

AUGY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: CENTRE AUGY - AUGY

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE

00138783

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Le taux de nitrates dépasse la limite de qualité. Des mesures de gestion ont été apportées par l'exploitant. La restriction d'usage en vigueur concernant les femmes enceintes et nourrissons peut être levée.

