

Date prélèvement et mesures de terrain : 13 mars 2026 à 09h42.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

ESCOLIVES BOURG - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: A

Nom du point de surveillance: AUTRE BOURG - ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE

Code du point de surveillance: 0000002180

Code installation: 000513

Numéro de prélèvement:

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Les nitrates dépassent la limite de qualité. L'eau ne doit pas être consommée par les femmes enceintes et nourrissons de moins de 6 mois. Cette restriction ne pourra être levée que sur la base d'une analyse conforme. Un prélèvement de reconquête sera réalisé prochainement.

			Références de qualité		Limites de qualités	
Température de l'eau	11,3	°C		25		
Chlore libre	0,29	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,40	mg(Cl ₂)/L				
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5	mg(Pt)/L		15		
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,29	NFU		2		
pH	7,39	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	23,30	°f				
Titre hydrotimétrique	27,53	°f				
Chlorures	9,30	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	533	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	19,70	mg/L		250		
Carbone organique total	0,71	mg(C)/L		2		
Ammonium (en NH ₄)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L				0,5
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0