

Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 24 juin 2026

Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Exploitant: SUEZ EAU FRANCE

Date prélèvement et mesures de terrain : 19 juin 2026 à 11h43.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

PERRIGNY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: A

Nom du point de surveillance: CENTRE BOURG - PERRIGNY

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE

Code du point de surveillance: 0000000594

Code installation: 000594

Numéro de prélèvement: 00139656

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Le taux de turbidité est anormalement élevé. Cela peut être dû à une erreur d'échantillon. Un prélèvement de recontrôle sera réalisé prochainement. De plus, il y a une absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter rapidement la chloration afin de conserver en tout temps un résiduel avoisinant 0,20 mg/L en distribution.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

08900139656			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,9	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,04	mg(Cl2)/L				
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1	mg(Pt)/L		15		
Coloration	<5					
Couleur (qualitatif)	1					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	7,8	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,40	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	25,20	°f				
Titre hydrotimétrique	24,55	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	12,40	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	465	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	20,80	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,0	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	15,30	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	44	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0