

**Préfecture de l'Yonne  
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne**

**Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine**



Bulletin édité le 05 janvier 2026

**Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS**

**Exploitant: SUEZ EAU FRANCE**

Date prélèvement et mesures de terrain : 30 décembre 2025 à 12h52.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

COMMUNAUTE AUXERROISE OUEST - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: CENTRE VILLEFARGEAU - VILLEFARGEAU

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE

Code du point de surveillance: 0000001191

Code installation: 000696

Numéro de prélèvement: 00137913

**Conclusion sanitaire de l'ARS :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

08900137913

Références de  
qualité

Limites de  
qualités

Résultats

Unité

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Résultats

Unité

Mini

Maxi

Mini

Maxi

## MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811

0,359

µg/L