

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 28 janvier 2020

MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
 COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS
 2 TER rue Faillot
 BP 58
 89010 AUXERRE CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
 l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Prélèvement	Type	Code	Nom	
Unité de gestion		00113262		Prélevé le : vendredi 24 janvier 2020 à 13h30
Installation		0202	COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS	par : NATHALIE LABOUR
Point de surveillance		UDI 000718	COULANGES-VINEUSE	Type visite : AUD1
Localisation exacte		P 0000000718	CENTRE COULANGES LA VINEUSE	Type d'eau : T
Commune		2 BOULEVARD LIVRAS	COULANGES-LA-VINEUSE	Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET
		COULANGES-LA-VINEUSE		

Analyse laboratoire

Résultats

<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type del'analyse : NO3 Code SISE de l'analyse : 00112751 Référence laboratoire : LSE2001-43044

Résultats

<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	49,1 mg/L		50,00		
-------------------	-----------	--	-------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113262)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Toutefois, par mesure de précaution, la consommation de l'eau est déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Bruno BARDOS